

Gasbeschaffenheit bezüglich des Brennwertes „Hs,n“

Das in das Netz der Energiewerke Zeulenroda GmbH einzuspeisende Erdgas muss eine Gasbeschaffenheit aufweisen, die den Bestimmungen des DVGW-Regelwerkes, Arbeitsblatt G260 entspricht. Unter Beachtung der eichrechtlichen Bestimmungen verteilen die Energiewerke Zeulenroda ein Gas der 2. Gasfamilie mit einem Brennwert von 11,25 kWh/m³.

Die Energiewerke Zeulenroda weisen darauf hin, dass es sich bei dem angegebenen Brennwert um einen Durchschnittswert handelt. Dieser ist nicht abrechnungsrelevant.

Aufgrund aktueller Mitteilungen mehrerer vorgelagerter Netzbetreiber kann es zukünftig zu kurzzeitigen oder ggf. auch dauerhaften Veränderungen der Gasbeschaffenheit kommen. Ursache hierfür sind Veränderungen in den Transportstrukturen und den damit verbundenen Änderungen der Gasflüsse. Zusätzlich kann es vermehrt zu Einspeisungen und Weiterleitung von Biogas kommen.

Die Einhaltung der Gasbeschaffenheit nach DVGW-Arbeitsblatt G260 bleibt davon unberührt.

Zurzeit ist leider keine Prognose möglich, wie und in welchem Zeitraum sich die Gasbeschaffenheit an den Ausspeisepunkten ändert.